

長久手市消防団瓦版



文化財消防訓練
(古戦場公園)

4月からは新役員を迎えて、新体制となりますが、引き続き地域の皆様と協力し合い、安心・安全・災害に強いまちづくりに取り組んでいきます。



林野火災消防訓練
(長湫南部公園)

12月末には、火災が増加する年末において火災予防徹底を図るために年末夜警を実施しました。

1月には、市内の消防関係者が一堂に会して、令和5年長久手市消防出初式を行いました。

2月・3月には、消防署との連携強化を目的として、文化財消防訓練・林野火災消防訓練を実施しました。



令和5年長久手市消防出初式
(長久手小学校)



年末夜警 激励式
(長久手市役所)



消防団に興味のある方や入団してみたい方は、お住まいの地区の消防団員や市役所安心安全課（☎56-0611）までお気軽にお問い合わせください。

住宅用消火器は半年に1回 チェックしましょう


消火器が使用期限内であっても、半年に1回程度、異常がないかチェックしましょう。

安全栓：安全栓が外れていないこと。変形や損傷がないこと。




安全栓が外れている状態

レバー：変形や損傷、腐食等がないこと。



本体容器：消火器本体にへこみなどの変形や損傷、腐食等がないこと。



使用期限：期限内であること。


【表示の一例】

使用期限を過ぎている消火器は、見た目はきれいでも劣化している可能性があるため、交換をお願いします。

仕様	
型式番号	消第2019-1号
使用圧力範囲	7.0~9.8×10 ⁵ MPa
使用温度範囲	-20~+40℃
放射時間	約12秒 (20℃)
放射距離	4~8m (20℃)
容積(貯量)	1L (1.37kg)
国家検定合格証	
使用期限の終了年月	
2023. 09	

使用期限の終了年月
2023. 09

指示圧力計：圧力計の赤い指針が緑色の範囲内にあること。



正常

緑色範囲の
下限を外れる。

緑色範囲の
上限を外れる。

本体の底部：消火器の底部とその周辺に変形や損傷、腐食等がないこと。



●消火器に異常があったときは…

ラベルに表示されているメーカー問合せ先までご連絡ください(問合せ先が不明な場合は日本消火器工業会まで)。

●ご不要になった消火器の廃棄は…

廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)にお持ちください。お近くの特定窓口は、消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話(03-5829-6773)にてご確認ください。

窓口検索▶



一般社団法人 日本消火器工業会

TEL 03-3866-6258

URL <https://www.jfema.or.jp/>

